UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Sygnatura: ZP-071/2016

Toruń, dnia 22.11.2016 r.

Wykonawcy

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu"

Uprzejmie informuję, że w dniu 22.11.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Pytanie Wykonawcy

1. W związku z udzieleniem odpowiedzi i modyfikacją SIWZ chcielibyśmy poinformować, iż okucia antywłamaniowego w klasie RC2 nie można zastosować w oknach z uchylaczem z poziomu podłogi. Okucie RC2 wyklucza również zastosowanie mikrorozszczelnieni.
W związku z powyższym okucia antywłamaniowe nie spełnią Polskiej Normy.
Proszę o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź Zamawiającego

Okna antywłamaniowe nie muszą być uchylane z poziomu podłogi muszą być rozwierane.

Pytanie Wykonawcy

2. Czy Zamawiający będzie żądał dokumentu potwierdzającego antywłamaniowość dla całego okna. Jeżeli tak, to należy okna wyposażyć w inne elementy antywłamaniowe (szyby, klamki itp.) oraz zrezygnować z uchylaczy i mikroroszczelnieni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający na etapie realizacji umowy wymaga od Wykonawcy dostarczenia dokumentu potwierdzającego antywłamaniowość dla całego okna.

Pytanie Wykonawcy

3. Czy pozostałe okna (oprócz tych z okuciami antywłamaniowymi) mają być wyposażone w zwykłe szyby i okucia?

Odpowiedź Zamawiającego

Pozostałe okna muszą spełniać warunki podane w dokumentacji przetargowe.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Jarosław Lisewski

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UL. GAGARINA 5, 87-100 TORUŃ, POLSKA,
TEL.: +48 (56) 611-22-95, FAX: +48 (56) 611-22-96,
NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, E-MAIL:BZP@UMK.PL, WWW.UMK.PL