UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Sygnatura: ZP-065/2017

Toruń, dnia 14.09.2017 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie budynku Instytutu fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 roku"

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.09.2017 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Proszę o określenie parametrów płyt z wełny mineralnej układanych pod panele ścienne "akustyczne"

Odpowiedź Zamawiającego:

Wełna mineralna gęstość min. 40 kg/m3 jednostronnie wzmocniona welonem.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UL. GAGARINA 5, 87-100 TORUŃ, POLSKA,
TEL.: +48 56 611-22-95, FAX: +48 56 611-22-96,
NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, E-MAIL:DZP@UMK.PL, WWW.UMK.PL