
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
PRZEKRÓJ B - B
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.
1 : 50
S1 4/5
25.05.2017
I PIĘTRO
II PIĘTRO
III PIĘTRO
mgr inż. Gerard Pobłocki
mgr inż. Beata Moszyk


OSIE STĘŻEŃ STALOWYCH DŹWIGARÓW KRATOWYCH
OSIE DŹWIGARÓW KRATOWYCH STAL
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
RZUT SALI AUDYTORYJNEJ - PODDASZE
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.
1 : 50
S1 2/5
25.05.2017
OZNACZENIA :
projektowany kanał wentylacyjny nawiewny z blachy ocynkowanej
projektowany kanał wentylacyjny wywiewny z blachy ocynkowanej
projektowany uniwersalny klapa rewizyjna do rur spiro
ilość powietrza nawiewanego / wymiar nawiewnika
ilość powietrza wywiewanego / wymiar wywiewnika
istniejący grzejnik do przeniesienia lub likwidacji
istniejący pion c.o.
grzejnik po przeniesieniu
projektowany nowy grzejnik
projektowane przewody chłodnicze freonowe
projektowane przewody kanalizacji odciekowej
UWAGI:
Kanały wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N, zgodne z:
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary IDT EN 1506:1997
mgr inż. Gerard Pobłocki
mgr inż. Beata Moszyk


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
PRZEKRÓJ A - A
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.
1 : 50
S1 3/5
25.05.2017
mgr inż. Gerard Pobłocki
mgr inż. Beata Moszyk


KOMUNIKACJA
ZAPLECZE SALI
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
RZUT SALI AUDYTORYJNEJ - 1-2 PIĘTRO
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.
1 : 50
S1 1/5
25.05.2017
OZNACZENIA :
mgr inż. Gerard Pobłocki
mgr inż. Beata Moszyk


ZAPLECZE SALI
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU
OZNACZENIA :
istniejący przewód gazowy
projektowany przewód gazowy
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
RZUT SALI AUDYTORYJNEJ - 1 PIĘTRO
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI I GAZU
1 : 50
S1 5/5
25.05.2017
mgr inż. Gerard Pobłocki
mgr inż. Beata Moszyk